


Zestawienie odległości
między oprawami:

3i - 2i	24 m
2i - 1i	26 m
1i - L1	29 m
L1 - L2	24 m

Całkowita długość przewodu - 59 m
Spadek napięcia przy lampie L2 - 0,06 %
Spadek według normy - 10%. Spadek dopuszczalny

Lampa parkowa 03 Libra ODB-10 70W MH
Słup A1A h=3,5m

Solid Studio ARCHITEKCI
Usługi Projektowe - Wojciech Podruczny
ul. Kilińskiego 8/2a
76-200 Słupsk
NIP: 8392983093
tel.605 276 021 podruczny@o2.pl

OBIEKT:
Budowa placu postojowego wraz z drogą wewnętrzną, dojazdową
dz. nr 109/16, obr. Warcino, gm. Kępice

ETAP:
PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: TECHNIKUM LEŚNE W WARCINIE, WARCINO 1, 77-230 KĘPICE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI OŚWIETLENIA PARKINGU

AUTOR: br. elektryczna	mgr inż. Tomasz Piskorski	uprawniony projektant w specjalności instalacyjno–inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych nr uprawnień: 8346/232/90	
DATA OPRACOWANIA: Luty 2016 r.		skala:	NR RYS: E-3